

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер ООО «ТРАНССЕТЬ»
 Д.А.Ельцов
 « 07 » _____ 2017 г.

ГРАФИК
 технического обслуживания электростановок
 сетевой компании «ТРАНССЕТЬ» на 2017г.

Перечень работ по техническому обслуживанию электростановок:

1. Визуальный осмотр электростановки
2. Измерение сопротивления изоляции электростановки
3. Внешний осмотр силового трансформатора (доливка масла по необходимости).
4. Очистка опорных и переходных изоляторов, сборных и соединительных шин.
5. Протяжка болтовых контактных соединений ВН.
6. Проверка (при необходимости) ретулировка, смазка) механической работоспособности коммутационных аппаратов ВН.
7. Протяжка контактных соединений коммутационных аппаратов НН.
8. Проверка правильности функционирования измерительных схем.
9. Проверка состояния электрозащитных средств электростановки.
10. Проверка однолинейной схемы электростановки.
11. Уборка внутри помещения электростановки.
12. Уборка территории электростановки.
13. Проверка противопожарного состояния электростановки.

№ п/п	Наименование электростановки	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ТП-1158 (г. Тюмень, ул. Гондагги, 2)												
2	ТП-1159 (г. Тюмень, ул. Пермякова, 67, стр2)												
3	ТП-1161 (г. Тюмень, ул. Пермякова, 69, к.2, стр.1)												
4	ТП-1163 (г. Тюмень, ул. Гольцова, 28, стр. 1)												
5	ТП-1080 (Грелена, 64)												
6	КТП-1268 – КТП-1274 (Урочище с.Перевалово – с.Зубарево)												
7	ТП-Промбаза (Ветеранов Труда, 37, стр. 7)												
8	ТП-608 (Ветеранов Труда, 37, стр. 7)												

Составил:
 Главный энергетик ООО «ТРАНССЕТЬ» _____
 Козлов А.Ю.